ИП Иванов И.И. (образец)
+7 900 000-00-00 · Тула

Спецификация материалов

Квартира 78 м² (образец) · 24.11.2026

Производитель аппаратов: **по выбору исполнителя (аналоги с теми же параметрами)**

№	Наименование и техническая характеристика	Ед.	Кол-во	Примечание
	Кабель			
1	Кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5	м	210	
2	Кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5	м	329	
3	Кабель ВВГнг(А)-LS 3×6	м	17	
4	Кабель U/UTP Cat6 нг(А)-LS	м	41	
5	Кабель коаксиальный 75 Ом нг(А)-LS	м	29	
	Гофра и крепёж			
6	Труба гофрированная ПВХ 16 мм с зондом	м	490	
7	Труба гофрированная ПВХ 20 мм с зондом	м	15	
8	Держатель для гофры 16 мм (уп. 100 шт)	уп	14	
9	Держатель для гофры 20 мм (уп. 100 шт)	уп	1	
	Коробки и подрозетники			
10	Подрозетник для камня 68 мм	шт	78	
11	Коробка распаечная для скрытой проводки (камень)	шт	28	
	Щит и аппараты			
12	Корпус щита встраиваемый на 36 модулей	шт	1	
13	Выключатель нагрузки (рубильник) 2P 63 А	шт	1	
14	Реле напряжения однофазное 63 А	шт	1	
15	УЗО 2P 63 А 30 мА тип А	шт	2	
16	Автоматический выключатель 1P C10 6 кА	шт	3	
17	Автоматический выключатель 1P C16 6 кА	шт	8	
18	Дифавтомат (АВДТ) 1P+N C16 30 мА	шт	4	
19	Дифавтомат (АВДТ) 1P+N C10 30 мА	шт	1	
20	Дифавтомат (АВДТ) 2P C32 30 мА	шт	1	
	Обвязка щита			
21	Шина нулевая N на DIN-рейку	шт	3	
22	Шина заземления PE	шт	1	
23	Провод ПуГВ 1×10	м	12	
24	Наконечник НШВИ 1,5 мм²	шт	100	
25	Наконечник НШВИ 2,5 мм²	шт	100	
26	Заглушка модульная (1 модуль)	шт	5	
	Расходники			
27	Изолента ПВХ	шт	4	

ОБРАЗЕЦ

№	Наименование и техническая характеристика	Ед.	Кол-во	Примечание
28	Клемма соединительная на 3 провода	шт	17	
29	Стяжки кабельные (уп. 100 шт)	уп	8	

Количество кабеля и гофры указано к заказу - с запасом на обрезки и повороты трассы; в объёмах работ - метраж по трассе. Материалы указаны без марок производителей; допускается замена на аналоги с теми же параметрами.

Группы щита ЩР-1

Группа	Назначение	Аппарат	УЗО	Кабель	Длина, м	Ру, кВт
QF1	Свет: кухня-гостиная, прихожая, балкон	1P C10	QD1	ВВГнг(А)-LS 3×1,5	72	1,5
QF2	Свет: спальня, детская, кабинет	1P C10	QD1	ВВГнг(А)-LS 3×1,5	80	0,8
QF3	Свет: санузел, туалет	1P C10	QD2	ВВГнг(А)-LS 3×1,5	30	0,3
QF4	Розетки: кухня, рабочая зона	1P C16	QD1	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	40	2
QF5	Розетки: кухня-гостиная, зона гостиной	1P C16	QD1	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	44	2
QF6	Розетки: спальня, детская	1P C16	QD2	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	56	2
QF7	Розетки: кабинет, прихожая	1P C16	QD2	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	36	2
QF8	Духовой шкаф	1P C16	QD1	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	14	3
QF9	Кондиционер: кухня-гостиная	1P C16	QD1	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	16	1
QF10	Кондиционер: спальня	1P C16	QD2	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	18	1
QF11	Посудомоечная машина	1P C16	QD2	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	14	2
QF12	Розетки: санузел	АВДТ 1P+N C16, 30 мА	-	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	20	2
QF13	Варочная панель	АВДТ 2P C32, 30 мА	-	ВВГнг(А)-LS 3×6	15	7
QF14	Стиральная машина	АВДТ 1P+N C16, 30 мА	-	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	12	2,2
QF15	Сушильная машина (две розетки)	АВДТ 1P+N C16, 30 мА	-	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	12	2,5
QF16	Водонагреватель (бойлер)	АВДТ 1P+N C16, 30 мА	-	ВВГнг(А)-LS 3×2,5	12	2
QF17	Слаботочка: питание роутера	АВДТ 1P+N C10, 30 мА	-	ВВГнг(А)-LS 3×1,5	8	0,1

Корпус щита: 36 мод., занято 31, резерв 4 мод.. Ввод: Выключатель нагрузки 2P 63 А.

ОБРАЗЕЦ